

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Введены в эксплуатацию и эксплуатируются без разрешения на допуск в эксплуатацию реконструированные электроустановки помещения кухни детского сада.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145, далее ПТЭЭП, п.п.1.3.1, 1.3.11.	30.06.2018
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов с группой не ниже IV по электробезопасности прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре.	п.п.1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 ПТЭЭП	30.06.2018
3.	Не проводится обслуживание электроустановок из-за отсутствия электротехнического (оперативно-ремонтного) персонала.	п.п.1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	30.06.2018
4.	Не выполнена однолинейная схема электроснабжения, утвержденная ответственным за электрохозяйство (комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте; основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки).	п.п.1.5.18, 1.8.6 ПТЭЭП	30.06.2018
5.	Не проводится техническое освидетельствование электроустановок с истекшим нормативным сроком эксплуатации (распределительные устройства, электропроводка) с целью определения возможности, условий и сроков дальнейшей эксплуатации или их замены. Электроустановки здания устарели: электропроводка из алюминия и распределительные устройства эксплуатируются более 20 лет, нет аппарата управления на вводе до приборов учета, не обеспечена требуемая надежность электроснабжения всего здания.	п.1.6.7 ПТЭЭП	30.06.2018
6.	Не укомплектована техническая документация: списки работников: - имеющих право отдавать распоряжения; которым даны права допускающего, производителя работ, наблюдающего; перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	п.п.1.8.1, 1.8.2 ПТЭЭП	30.06.2018
7.	Не составлен график проведения ППР электроустановок.	п.п.1.6.1, 1.6.3 ПТЭЭП	30.06.2018
8.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами.	п.2.2.21 ПТЭЭП	30.06.2018
9.	Силовая электропроводка, проложенная снаружи здания, не защищена от солнеч-	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.п.2.3.15, 2.3.19 Правил устройства электроуста-	30.06.2018

	ного излучения и не укреплена, а со стороны кухни проложена по трубопроводу непосредственно.	новок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187, далее ПУЭ	
10.	Металлические поддоны кухни не присоединены к системе уравнивания потенциалов	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.7.1.88 ПУЭ	30.06.2018
11.	Отходящая от РУ линия не имеет аппарата защиты от токов перегрузки (подключена без аппарата защиты). - К теплосчетчику в подвале.	п.2.2.5 ПТЭЭП, п.п.6.2.9, 6.2.11 ПУЭ	30.06.2018
12.	На двери РУ не выполнен предупреждающий знак установленного образца. - ВРУ, ЩО-1, ЩО-1, РУ в подвале	п.2.2.20 ПТЭЭП	30.06.2018
13.	На кабелях в начале и конце линии не установлены или плохо читаемы бирки. - ВРУ	п.2.4.5 ПТЭЭП	30.06.2018

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Галент Г.М.

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил:

Заведующий МБДОУ №173



Гарелкина Н.И.

« 06 » октября 2017 г.

Подписать предписание отказался:

(подпись, уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)